


Husets energianvändning



Energideklaration för Almers Väg 32, Varberg.

- Detta hus använder 69 kWh/m² och år, varav el 40 kWh/m².
Liknande hus 95–116 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontroll behövs ej.

Detaljinformation finns hos Ordförande i föreningen.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2008-09-16 av:

Jan Sundquist, Varberg Energi AB